

Действительна
до внесения изменений

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»
А.А. Богданов
Пр. № 45- ОД 20.08.12



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» и на прилегающей территории

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01 – 03 и является обязательной для исполнения всеми работниками МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» и учащимися.
- 1.2. Работники МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» (далее – ОУ) допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ

- 2.1. Перед началом учебного года ОУ принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.
- 2.2. Территорию ОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
- 2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоемосточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
- 2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории ОУ не допускается.
- 2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.
- 2.6. В тренерских помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

- 2.7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в тренерских помещениях, или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 2.8. По окончании занятий работники ОУ должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.
- 2.9. В здании ОУ запрещается:
- а. производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - б. использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, коридоров и т.п.) горючие материалы;
 - в. устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей;
 - г. забивать двери эвакуационных выходов;
 - д. применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
 - е. использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и обучения (за исключением специально оборудованных помещений);
 - ж. устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - з. проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
 - и. обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
 - к. применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
 - л. производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - м. производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня;
 - н. хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
 - о. оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

- 3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ОУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
- 3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
- а. отключать огнезадерживающие устройства;

- б. выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- в. закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

- 4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
- 4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
- 4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - а. использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - б. оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
 - в. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
 - г. применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
- 4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
- 4.6. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на завхоза.

5. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

- 5.1. Установки пожарной автоматики ОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
- 5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
- 5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
 - а. загромождать проходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
 - б. складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м. до оросителей и 0,6 м. до извещателей;

- в. наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

6. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- 6.1. ОУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на завхоза.
- 6.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 6.3. Ручные огнетушители размещаются:
 - а. путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м. от пола до нижнего торца огнетушителя;
 - б. путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- 6.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- 6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
- 6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров запрещается.
- 6.7. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.
- 6.8. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи льда и снега.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 7.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки следует устранить до начала мероприятия.

- 7.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо организовать дежурство работников ОУ и учащихся старшего возраста.
- 7.3. Во время культурно-массовых мероприятий с детьми должны находиться дежурный администратор, тренеры-преподаватели, которые предварительно прошли целевой противопожарный инструктаж.
- 7.4. Помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне.
- 7.5. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
- а. использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
 - б. оклеивать стены и потолки обоями;
 - в. применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
 - г. хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - д. хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы в подвалах, расположенных под помещениями;
 - е. устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
 - ж. устанавливать на окнах глухие решетки.

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- 8.1. В случае возникновения пожара действия работников ОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
- 8.2. Каждый работник ОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышения температуры и т.п.) обязан:
- а. немедленно сообщить об этом по телефону «01» или 911, 11201 (с сотового тел.)
 - б. задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
 - в. отключить подачу электроэнергии в здание ОУ;
 - г. приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
- 8.3. Все сотрудники ОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.